



M ě s t s k ý ú ř a d D a š i c e
odbor stavební, územního plánování a životního prostředí
Komenského ul. 25, 533 03 Dašice v Čechách

Č.j. : 2661/22/PRo

V Dašicích dne 7.10.2022

Spis zn.: SÚ/2553/22/Ro

Vyřizuje : Rohlíček

Tel. : 466 799 415

E-mail. : rohlícek@dasice.cz

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Stavební odbor Městského úřadu v Dašicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), místně příslušný podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "správní řád"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 27.9.2022 podal

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874, 405 02 Děčín,
kterého zastupuje K energo s.r.o., IČO 27494683, Nádražní 346, 563 01 Lanškroun

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

k o l a u d a č n í s o u h l a s ,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

Kabelové vedení - Dašic ep. č. 1543/1-RD, BD - kvn, TS, knn

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1490/12, 1494/1, 1494/4, 1494/5, 1495/1, 1495/10, 1495/11, 1495/12, 1495/13, 1495/14, 1495/15, 1495/16, 1495/17, 1495/18, 1495/19, 1495/20, 1495/21, 1495/22, 1495/23, 1495/24, 1495/25, 1495/26, 1495/27, 1495/28, 1495/29, 1495/30, 1495/31, 1495/32, 1495/33, 1495/34, 1495/35, 1495/36, 1495/37, 1495/38, 1495/39, 1495/40, 1495/41, 1495/42, 1495/43, 1495/44, 1495/45, 1495/46, 1495/47, 1495/48, 1495/49, 1495/50, 1539/1, 1539/18, 1539/30, 1539/31, 1539/32, 1539/33, 1539/34, 1539/35, 1539/36, 1539/37, 1539/38, 1539/39, 1539/40, 1539/41, 1539/42, 1539/43, 1539/44, 1539/45, 1539/46, 1539/47, 1539/48, 1539/49, 1539/50, 1539/51, 1539/52, 1539/53, 1543/1, 1543/8, 1543/16, 1543/17, 1543/18, 1543/19, 1543/20, 1543/21, 1543/22, 1543/23, 1543/24, 1543/25, 1543/26, 1543/27, 1543/28, 1543/29, 1543/30, 1543/31, 1543/32, 1543/33, 1543/34, 1543/35, 1543/36, 1543/37, 1543/38, 1543/39, 1543/40, 1543/41, 1543/42, 1543/43, 1543/44, 1543/45, 1543/46, 1543/47, 1543/48, 1543/49 v katastrálním území Dašice provedené podle stavebního povolení spis.zn. SÚ/0099/22/Ro ze dne 10.2.2022.

Vymezení účelu užívání stavby:

Z podpěrného bodu přeloženého venkovního vedení 35kV u přeložené TS PA 1022 je vedeno přes UO kabelové vedení vn 35kVAXEKVCE 1x120/16 do nové TS. Na koncích vn kabelu jsou osazeny omezovače napětí. Podél vn kabelu je uložena 1 trubka HDPE pro budoucí uložení zemního optického vedení. Umístění nové pochozí betonové kabelové TS je na pozemku p.p.č. 1543/8. TS je osazena transformátorem 630kVA, osmivývodovým rozvaděčem nn s osazenými šesti vývody a vn rozvaděčem IT. Na přeložené TS PA 1022 je osazen transformátor 630kVA. Na TS PA 1048 je vyměněn nn rozvaděč s osazenými pěti vývody a je osazen transformátor 630kVA. Z TS jsou do lokality vyvedena kabelová vedení nn 1-AYKY-J 3x240+120mm². Jednotlivá odběrná místa v lokalitě jsou připojována ze skříní SS, SR umístěných podél trasy nového kabelového vedení nn. Skříně jsou umístěny na přístupných místech, na rozhraní pozemků pro RD. Předpokládáné, napájené oblasti jsou vzájemně zokruhovány ve skříních SR.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 7. října 2022 (pátek).

Odůvodnění:

Dne 27.9.2022 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas. Stavební úřad provedl dne 7. října 2022 (pátek) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat.

Pavel Rohlíček
vedoucí odboru
MĚSTSKÝ ÚŘAD
stavební úřad ①
533 03 DAŠICE

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

K energo s.r.o., IDDS: fhbeq4b

sídlo: Nádražní č.p. 346, 563 01 Lanškroun

zastoupení pro: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín